

Двери для вентиляционных камер

Общие сведения

Двери предназначены для установки в вентиляционных камерах, каналах, центральных кондиционерах и т.п. Двери могут быть изготовлены утепленными и неутепленными. Утепленные двери (ДУ), в отличие от неутепленных (Д), имеют теплоизоляцию из минеральной ваты. Двери рассчитаны на крепление к стенам приваркой рамы к металлической окантовке проема или закладным деталям.

Условия эксплуатации

Двери предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, категории размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150.

Габаритные размеры

